

REFERENTIEL EMPLOI ACTIVITES COMPETENCES DU TITRE PROFESSIONNEL

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Niveau 4

Site : <http://travail-emploi.gouv.fr>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	1/46

SOMMAIRE

	Pages
Présentation de l'évolution du titre professionnel	5
Contexte de l'examen du titre professionnel	5
Liste des activités	6
Vue synoptique de l'emploi-type.....	8
Fiche emploi type	9
Fiches activités types de l'emploi	11
Fiches compétences professionnelles de l'emploi	19
Fiche compétences transversales de l'emploi.....	39
Glossaire technique	41
Glossaire du REAC	43

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	3/46

Introduction

Présentation de l'évolution du titre professionnel

La révision en 2017 du titre professionnel "Technicien d'Intervention en Froid Commercial et Climatisation" garde la configuration en quatre activités qui prévalait lors de la révision de 2013. Néanmoins, pour être plus conforme aux enjeux de l'accession à l'emploi, l'activité « Organiser et assurer la mise en service des équipements frigorifiques complexes ou centralisés » a été supprimée du cœur de l'emploi. Les activités types de ce millésime sont complétées par de nouvelles compétences.

Contexte de l'examen du titre professionnel

Les entretiens et enquêtes menés avec les professionnels du secteur font apparaître des évolutions dans le secteur des métiers du froid. Ces évolutions sont : les nouvelles réglementations et la transition énergétique et numérique. Elles sont le socle de nombreuses mutations technologiques qui imposent aux entreprises de mettre en œuvre une diversité de solutions techniques plus complexes, adaptées à cette nouvelle conjoncture.

La nouvelle réglementation européenne appelée "FGAS II" - publiée en 2014 est déclinée par plusieurs décrets et arrêtés en France : Décret 2015-1790 du 28 décembre 2015, Arrêté du 29 février 2016 et Arrêté du 19 avril 2017 relatifs à certains *fluides frigorigènes* et aux gaz à effet de serre fluorés - exige une plus grande maîtrise de l'impact des fluides frigorigènes sur l'environnement, avec, en particulier, la disparition imminente de certains fluides de type fluoré (*HFC*) et l'apparition de nouveaux fluides ayant un très faible impact environnemental. Ces fluides tels que le CO₂ et les hydrocarbures présentent des risques lors de leur manipulation et demandent une très bonne connaissance de leurs caractéristiques en matière de pression, d'inflammabilité ou de toxicité.

De plus, la technologie des installations a considérablement évolué pour répondre aux exigences de rationalisation de la consommation énergétique, avec une utilisation prégnante des outils de communication numériques.

Ces évolutions entraînent une augmentation du niveau technique des compétences pour exercer l'emploi. En conséquence de cette augmentation, et selon les enquêtes et entretiens réalisés, les entreprises n'attendent plus la maîtrise de la totalité des anciennes compétences du métier lors de l'accès à l'emploi.

La nouvelle composition des activités prend en compte ce constat. Les quatre activités du titre sont réparties d'un point de vue technologique. Deux activités concernent les systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte. Ces systèmes sont de faible puissance et de *conception technologique élémentaire*, ils constituent plus de 80% du matériel installé sur le territoire national. Ils sont présents dans tous les points de vente de proximité (commerce de bouche, épicerie, supérettes, bars, restauration, distributeur automatique de boissons).

Deux autres activités concernent les installations frigorifiques complexes ou centralisées. Ces installations sont de forte puissance et de *conception technologique complexe*. On les retrouve dans les supers et les hypermarchés, les petites industries de l'agroalimentaire et de process (chimie, plasturgie, pharmacie).

Le technicien d'intervention en froid commercial et climatisation doit intervenir sur l'ensemble de ce parc matériel. Toutefois, sa plus-value est sa capacité à intervenir en maintenance sur les installations de conception technologique complexes. Elles représentent une grosse part du chiffre d'affaires pour le secteur.

En ce qui concerne les activités relatives aux systèmes mono-étagés de type monoposte, le technicien ne réalise pas de sélection et de dossier d'installation. Ces compétences sont du domaine du technicien supérieur de niveau III, elles sont supprimées de l'activité de montage et de mise en service. Le technicien est attendu sur sa capacité à réaliser la mise en service et l'installation des systèmes mono-étagés. Quant à la maintenance, l'évolution technologique des systèmes a pris en compte la transition numérique et énergétique. Lors de ses interventions, le technicien intervient systématiquement sur des installations dotées de régulateurs ou d'interfaces de communication permettant la gestion du fonctionnement et l'accès au système frigorifique. Bien que chaque constructeur propose des configurations différentes, ces systèmes embarquent un ensemble de connaissances et de savoir-faire communs. Une compétence "Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid" est donc introduite. L'activité relative à la mise en service des installations de froid commercial complexes et centralisées est retirée.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	5/46

L'activité de *maintenance* des installations de froid commercial complexes et centralisées a été scindée en deux activités distinctes, l'une relative à la *maintenance préventive* et l'autre dédiée à la *maintenance corrective*. Elles sont le résultat de l'impact de la transition numérique et énergétique, avec l'utilisation systématique des systèmes de *gestion technique centralisée (GTC)* dans le secteur des grandes et moyennes surfaces de vente et des petites industries.

Pour la maintenance préventive, le suivi des installations doit tenir compte, d'une part, de la prégnance des opérations de contrôle d'étanchéité des circuits frigorifiques en lien direct avec la réglementation et, d'autre part, assurer pleinement la rationalisation de la consommation répondant aux enjeux de la transition énergétique. Les compétences de l'activité de maintenance préventive ont été précisées en ce sens, avec une compétence relative à la maintenance systématique et une, relative à la *maintenance conditionnelle et prévisionnelle*.

Enfin, l'activité de *maintenance corrective* concerne, désormais, « deux aspects » : le diagnostic, à distance ou sur site, à partir de systèmes de *télégestion* de type GTC (gestion technique centralisée) et le diagnostic effectué directement sur l'installation. Les compétences de cette activité sont donc enrichies d'une compétence de diagnostic à l'aide d'une gestion technique centralisée (GTC).

Liste des activités

Ancien TP : Technicien(ne) d'Intervention en Froid Commercial et Climatisation

Activités :

- Sélectionner les composants, installer et mettre en service des équipements frigorifiques monopostes
- Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques monopostes ou thermodynamiques
- Organiser et assurer la mise en service des équipements frigorifiques complexes ou centralisés
- Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques complexes ou centralisés

Nouveau TP : Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Activités :

- Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte
- Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation
- Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées
- Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	6/46

Vue synoptique de l'emploi-type

N° Fiche AT	Activités types	N° Fiche CP	Compétences professionnelles
1	Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte	1	Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
		2	Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
2	Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation	3	Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid
		4	Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
		5	Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
3	Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées	6	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
		7	Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées
4	Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées	8	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)
		9	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées
		10	Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	8/46

FICHE EMPLOI TYPE

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Définition de l'emploi type et des conditions d'exercice

Le technicien d'intervention en froid commercial et climatisation, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que l'optimisation énergétique des installations de froid commercial complexes et centralisées, tels que centrales frigorifiques, installations CO2 en cascade ou en booster, groupe de froid à circuit secondaire de refroidissement pour les grandes et moyennes surfaces de ventes et les petits process industriels.

En fonction de la typologie des entreprises, il réalise la mise en service et la maintenance de systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte, tels que petites chambres froides, meubles frigorifiques de vente, armoires réfrigérées, pompe à chaleur de petite puissance et climatisation réversible.

Il travaille souvent seul et se rend sur les sites avec un véhicule de service équipé de matériels et d'outillage spécifiques. Le technicien exerce l'emploi en exploitant les documents techniques constructeurs, le dossier de l'installation et les informations que lui fournit le système de gestion technique centralisé (GTC), s'il existe.

Il est en contact avec plusieurs interlocuteurs : le hiérarchique qui lui confie son activité, contrôle et valide ses choix et le client à qui il rend compte du travail effectué et fait émarger les documents afférents aux interventions. Il peut être soumis à des contraintes horaires et des astreintes particulières.

Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, manutention, travail en hauteur, travail à des températures basses, utilisation de postes à souder.

Concernant les fluides frigorigènes, il est exposé aux dangers liés à leur utilisation, en particulier, le CO₂ pour les risques d'anoxie et certains fluides inflammables tels que les hydrocarbures et les fluides à très faibles impacts pour l'environnement. Enfin il manipule des équipements qui présentent des risques dus à de fortes pressions.

Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement concernant les fluides frigorigènes et de la réglementation des équipements sous pression.

Secteurs d'activité et types d'emplois accessibles par le détenteur du titre

Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :

- le froid commercial : maintien de la chaîne du froid dans leur point de vente,
 - le froid semi-industriel : stockage des denrées et petit process industriels,
 - les installations frigorifiques des cuisines professionnelles pour la restauration et l'hôtellerie,
 - la climatisation de confort,
- pour des activités de construction, d'installation, de maintenance et d'exploitation.

Les types d'emplois accessibles sont les suivants :

Frigoriste ; Agent technicien en froid et climatisation ; Conducteur d'installations frigorifiques ; Dépanneur en installations de froid et climatisation ; Technicien en froid et climatisation ; Technicien frigoriste ; Technicien d'intervention en froid et climatisation ; Technicien de maintenance en froid et climatisation.

Réglementation d'activités (le cas échéant)

Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévue à l'article R4544-9 et R4544-10 du code du travail, est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.

Le technicien manipule des fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.

Equivalences avec d'autres certifications (le cas échéant)

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	9/46

Sans objet

Liste des activités types et des compétences professionnelles

1. Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte
Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
2. Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation
Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid
Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
3. Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées
Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées
4. Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées
Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées

Compétences transversales de l'emploi

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

Niveau et/ou domaine d'activité

Niveau 4 (Cadre national des certifications 2019)

Convention(s) : Cet emploi peut être rattaché à deux conventions collectives :

- Identifiant de conventions collective 1412

Convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.

- Identifiant de conventions collectives 998

Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Code(s) NSF :

227f--Energie, génie climatique - Application à une technologie ou à une activité de production (niv100)

Fiche(s) Rome de rattachement

I1306 Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	10/46

FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 1

Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte

Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

A partir des consignes de sa hiérarchie, le technicien met en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte nécessaires à la conservation des denrées de petites surfaces de vente et restaurants.

Au préalable, le technicien peut être amené à préparer et réaliser le montage du système : il pose l'ensemble des composants, réalise les tuyauteries, passe les câbles et réalise les connexions et câblages du coffret électrique.

Pour la mise en service de ces systèmes, il réalise les essais réglementaires, effectue le tirage au vide et la charge en fluide frigorigène puis il paramètre les points de consigne des appareils de régulation et de sécurité.

Enfin, il met à disposition le système frigorifique auprès du client ou de son représentant. Pour cela, il prépare les documents de mise en service, tels que fiches de relevés, document réglementaire "fiche d'intervention", rapport de mise en service, procès-verbaux, et il l'informe sur l'utilisation du système en toute sécurité.

Cette activité se réalise sur site client et nécessite un véhicule équipé de matériels et d'outillage spécifiques. Le technicien exerce l'activité sur des systèmes de conception technologique élémentaire en exploitant les documents constructeurs et les dossiers techniques d'installation. Il peut être soumis à des contraintes d'opérations de nuit ou de weekend.

Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, manutention, travail en hauteur, travail à des températures basses et utilisation de postes à souder. Concernant les fluides frigorigènes, il est exposé aux risques liés à leur utilisation et en particulier à certains fluides légèrement inflammables tels que les fluides à très faibles impacts sur l'environnement.

Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement et de la réglementation des équipements sous pression.

Réglementation d'activités (le cas échéant)

Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévue à l'article R4544-9 et R4544-10 du Code du travail, est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.

Le technicien manipule des fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.

Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte

Compétences transversales de l'activité type

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	11/46

FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 2

Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation

Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

A partir des consignes de sa hiérarchie, le technicien assure la *maintenance préventive* et *corrective* de systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation.

Dans le cadre de la maintenance préventive, le technicien réalise les interventions en fonction des contrats, des gammes de maintenance prédéfinies des seuils et des dérives constatées. Dans le cadre de la maintenance corrective, il établit le diagnostic de dysfonctionnement, réalise les actions correctives puis vérifie le bon fonctionnement du système.

Il vérifie et paramètre les données directement sur des régulateurs ou des interfaces de communication dédiés aux systèmes qu'il rencontre.

Il anticipe sur les besoins en pièces détachées et consommables. Il tient à jour les écrits contractuels et règlementaires associés à la maintenance du système et les transmet à son hiérarchique lors du compte-rendu de son intervention.

Enfin, il informe et conseille le client sur l'utilisation des systèmes en toute sécurité.

Cette activité se réalise, seul, sur site client et nécessite un véhicule équipé de matériels et d'outillage spécifiques. Le technicien exerce l'activité sur des *systèmes de conception technologique élémentaire*, tels que : chambres froides et vitrines monopostes, climatiseurs réversibles et pompes à chaleur de petite puissance.

Il exerce cette activité en exploitant des documents techniques constructeurs, des dossiers d'installations et des systèmes de régulation ou d'interfaces dédiés aux applications frigorifiques. L'intervention peut être programmée dans le cadre d'un contrat de maintenance ou être exécutée lors d'un dépannage. Elle peut entraîner des contraintes horaires et d'astreintes particulières, de type 24h/24h.

Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, manutention, travail en hauteur, travail à des températures basses et utilisation de postes à souder. Concernant les fluides frigorigènes, il est exposé aux risques liés à leur utilisation et en particulier aux fluides de type hydrocarbure très fortement inflammable.

Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement et de la réglementation des équipements sous pression.

Réglementation d'activités (le cas échéant)

Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévue à l'article R4544-9 et R4544-10 du Code du travail, est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.

Le technicien manipule des fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévues à l'article R. 543-106 du Code de l'environnement.

Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid

Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation

Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation

Compétences transversales de l'activité type

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	13/46

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	14/46

FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 3

Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées

Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

À partir des consignes de sa hiérarchie et en s'appuyant sur les préconisations du contrat de maintenance, le technicien réalise la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées nécessaires à la conservation des denrées dans les grandes et moyennes surfaces de vente et les petites entités industrielles.

Dans le cadre de la *maintenance systématique*. Il réalise des relevés, contrôle l'état des composants, remplace les produits consommables tels que filtres et huile, teste les sécurités et effectue les contrôles réglementaires d'étanchéité de l'installation.

Dans le cadre de la *maintenance conditionnelle*, il intervient suite à un franchissement de seuil prédéterminé, révélateur d'une dégradation ou défaillance de l'installation. Pour la *maintenance prévisionnelle*, il analyse et évalue les paramètres significatifs qui entraineraient la dérive de la performance énergétique ou l'usure prématurée d'un des composants de l'installation. Pour ce faire, le technicien procède aux suivis des paramètres de fonctionnement tels que pressions, température et intensités. Il utilise et relève les données directement sur le système de gestion technique centralisé (GTC). Il apporte les ajustements nécessaires jusqu'à obtenir un équilibre stable et fonctionnel de l'installation.

Il anticipe sur les besoins en pièces détachées et consommables. Il tient à jour les écrits contractuels et réglementaires associés à la maintenance de l'installation et les transmet à son hiérarchique lors du compte-rendu de son intervention.

Enfin, il restitue l'installation au client, l'informe et le conseille sur son utilisation en toute sécurité.

Cette activité se réalise, seul, sur site client et nécessite un véhicule équipé de matériels et d'outillage spécifiques. Le technicien exerce l'activité sur des *installations de conception technologique complexe* en exploitant les documents techniques constructeurs, le dossier de l'installation et les informations que lui fournit le *système de gestion technique centralisé (GTC)*.

L'intervention est programmée dans le cadre d'un contrat de maintenance ou d'une demande spécifique du client. Il est soumis à des contraintes qui peuvent imposer des opérations de nuit ou de weekend.

Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, manutention, travail en hauteur, travail à des températures basses et utilisation de postes à souder.

Concernant les fluides frigorigènes, il est exposé aux dangers liés à leur utilisation, en particulier, le CO₂ pour les risques d'anoxie et certains fluides légèrement inflammables. Enfin il manipule des équipements qui présentent des risques dus à de fortes pressions.

Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement concernant les fluides frigorigènes et de la réglementation des équipements sous pression.

Réglementation d'activités (le cas échéant)

Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévue à l'article R4544-9 et R4544-10 du Code du travail, est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.

Le technicien manipule des fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévues à l'article R. 543-106 du Code de l'environnement.

Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	15/46

centralisées

Compétences transversales de l'activité type

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	16/46

FICHE ACTIVITÉ TYPE N° 4

Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées

Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

À partir des consignes de sa hiérarchie ou d'un système de gestion technique centralisée, le technicien assure la maintenance corrective d'installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées nécessaires à la conservation des denrées dans les grandes et moyennes surfaces de vente et les petites entités industrielles.

Le technicien établit le diagnostic de dysfonctionnement, celui-ci se fait sur l'installation ou sur le système de gestion technique centralisé (GTC). S'il intervient sur la GTC, le technicien réalise le diagnostic et les actions palliatives, permettant le fonctionnement provisoire, en mode dégradé, le temps d'intervenir de manière définitive sur l'installation.

Sur l'installation, il établit le diagnostic, réalise les actions correctives remets en service puis vérifie son bon fonctionnement. Enfin, il rédige les documents de suivi, document réglementaire "fiche d'intervention", bon d'attachement, registre, restitue l'installation auprès du client et l'informe sur son utilisation en toute sécurité.

Cette activité se réalise, seul, sur site client ou à distance et nécessite un véhicule équipé de matériels et d'outillage spécifiques. Le technicien exerce l'activité sur des installations de conception technologique complexe en exploitant les documents techniques constructeurs, le dossier de l'installation et les informations que lui fournit le système de gestion technique centralisé (GTC).

Cette activité peut entraîner des contraintes horaires et d'astreintes particulières, de type 24h/24h.

Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, manutention, travail en hauteur, travail à des températures basses et utilisation de postes à souder.

Concernant les fluides frigorigènes, il est exposé aux dangers liés à leur utilisation, en particulier, le CO₂ pour les risques d'anoxie et certains fluides légèrement inflammables. Enfin il manipule des équipements qui présentent des risques dus à de fortes pressions.

Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement concernant les fluides frigorigènes et de la réglementation des équipements sous pression.

Réglementation d'activités (le cas échéant)

Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévue à l'article R4544-9 et R4544-10 du Code du travail, est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.

Le technicien manipule des fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévues à l'article R. 543-106 du Code de l'environnement.

Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées

Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées

Compétences transversales de l'activité type

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	17/46

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	18/46

Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir de plans, croquis, schémas électriques et des consignes de sa hiérarchie :

- préparer le matériel et l'outillage nécessaires ;
- approvisionner les accessoires de ligne et la matière d'œuvre nécessaires ;
- démonter le système frigorifique et récupérer les fluides ;
- assembler les composants, les accessoires de ligne et la tuyauterie du circuit frigorifique ;
- passer et raccorder les câbles électriques.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent sur site client, en exploitant les documentations des constructeurs. En préalable à l'installation, le technicien peut être amené à démonter l'ancien système.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La préparation du matériel et de l'outillage est complète.

L'approvisionnement de la matière d'œuvre et des accessoires de ligne est complet.

La méthode de dépose des équipements et accessoires permet le tri sélectif et la réutilisation des matériels récupérables.

La récupération du fluide frigorigène fluoré est conforme à la réglementation sur l'environnement.

Les composants, les accessoires de ligne et la tuyauterie du circuit frigorifique sont assemblés conformément aux plans, croquis et schémas.

Le passage des câbles et les raccordements électriques sont conformes aux schémas électriques.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Lister et définir les matériels et outillages nécessaires à l'installation.

Exploiter un plan d'implantation.

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques.

Récupérer des fluides frigorigènes.

Poser et utiliser des appareils de mesure électrique et frigorifique.

Réaliser des vérifications d'absence de tension (VAT).

Démonter un système frigorifique.

Utiliser des matériels de fixation et de suspension.

Planter et mettre en place des châssis, des groupes frigorifiques, des évaporateurs et accessoires d'un circuit frigorifique.

Réaliser les schémas et les montages électriques d'éclairage et de prise de courant d'une chambre froide.

Réaliser le schéma électrique de fonctionnement d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Réaliser le montage et le câblage d'un coffret électrique d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Installer un régulateur en tenant compte des règles de sécurité électriques.

Passer les câbles électriques.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	19/46

Réaliser les connexions dans le coffret et sur les appareils électriques d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Contrôler le fonctionnement électrique de l'ensemble, tension, terre, masse, commande, régulation, sécurité.

Utiliser un poste de soudure oxyacétylénique.

Réaliser la tuyauterie d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Réaliser l'isolation tubulaire des tuyauteries d'un système frigorifique.

Contrôler la conformité du montage fluide et électrique.

Hiérarchiser les différentes opérations relatives à l'installation.

Informar la hiérarchie.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Coordonner son intervention avec les autres corps de métier.

Connaissance des règles d'installation d'un système frigorifique monoposte à température positive et négative.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissance des outillages de fabrication de type, frigorifiques et électriques.

Connaissance du tube cuivre qualité frigorifique et des différents raccords frigorifiques.

Connaissance de la soudo-brasure et des types de baguettes utilisés pour les systèmes frigorifiques.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques monopostes à température positive et négative.

Connaissance des fluides frigorigènes fluorés et fluides légèrement inflammables (HFC et HFO).

Connaissance de physique thermodynamique : pression température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleurs.

Connaissance des lois fondamentales en mécanique telles que force, travail, puissance.

Connaissance de base du principe de fonctionnement d'un circuit frigorifique monoposte.

Connaissance de la technologie des panneaux et accessoires de chambres froides à température positive et négative.

Connaissance élémentaire de la réglementation relative aux chambres froides négatives.

Connaissance élémentaire des normes des systèmes frigorifiques "EN 378".

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	20/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 2

Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'un système frigorifique mono-étagé près à être mis en service et des consignes de sa hiérarchie :

- réaliser les opérations préalables à la mise en service ;
- réaliser la mise en service et la mise au point ;
- renseigner le document réglementaire "fiche d'intervention", le bon de travail et le procès-verbal ;
- vérifier la propreté du chantier ;
- mettre à disposition le système au client.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seuls sur site client.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

Les opérations préalables à la mise en service sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur.

Les méthodes et procédures de mise en service sont respectées.

La charge du fluide frigorigène est effectuée dans le respect de la réglementation sur l'environnement.

La température demandée est atteinte et reste stable dans le temps.

Tous les accessoires de sécurité du système sont opérationnels.

Le document réglementaire "fiche d'intervention", le bon de travail et les procès-verbaux sont renseignés et exploitables par l'entreprise.

La propreté du lieu de travail est préservée, les emballages et autres déchets sont triés pour la mise au rebut ou le recyclage.

La restitution, lors de la mise à disposition au client, est claire et concise : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques.

Contrôler la conformité du montage fluide et électrique.

Mettre en œuvre les procédures de préparation à la mise en service : résistance à la pression, étanchéité, tirage au vide.

Contrôler le fonctionnement électrique de l'ensemble, tension, terre, masse, commande, régulation, sécurité.

Charger en fluide frigorigène un circuit frigorifique.

Effectuer les réglages de sécurité frigorifique et électrique.

Réaliser des relevés frigorifiques et électriques.

Renseigner les tableaux de relevés.

Comparer et analyser les résultats obtenus.

Adapter et effectuer les réglages en fonction des relevés.

Consulter les informations présentes sur la documentation d'un régulateur dédié aux applications frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	21/46

Paramétrer un régulateur dédié aux applications frigorifiques mono-étagé de type monoposte.
Vérifier le fonctionnement relatif à la sécurité, "personne enfermée" dans une chambre froide négative.
Renseigner les documents de suivi du système : bon de travail, document réglementaire "fiche d'intervention".

Réaliser le bilan frigorifique et énergétique d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Mettre en œuvre et hiérarchiser les différentes opérations relatives à la mise en service.

Informar la hiérarchie.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Coordonner son intervention avec les autres corps de métier.

Conseiller et informer le client sur l'utilisation du système.

Connaissance des règles d'installation d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Connaissance des normes et modes opératoires de mise en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.

Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

Connaissance des fluides frigorigènes fluorés et fluides légèrement inflammables (HFC et HFO), de leur manipulation et des obligations réglementaires s'y afférant.

Connaissance de physique thermodynamique : pression, température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleur.

Connaissance du principe de fonctionnement des systèmes frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

Connaissances technologiques des composants et accessoires de ligne des circuits frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

Connaissance élémentaire d'hygrométrie et de conservation des denrées.

Connaissances du diagramme enthalpique et des calculs associés pour les systèmes mono-étagé de type monoposte.

Connaissance des calculs de bilan frigorifique et énergétique d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Connaissance élémentaire des normes de mise en service des systèmes frigorifiques "EN 378"

Connaissance élémentaire de la réglementation relative aux chambres froides négatives

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	22/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 3

Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir d'un régulateur ou d'une interface de commande, dédiés aux applications frigorifiques :

- consulter et étudier sa documentation ;
- vérifier que son paramétrage est adapté au fonctionnement du système frigorifique ;
- vérifier l'état de ses paramètres physiques : entrées et sorties ;
- paramétrer le régulateur en fonction de l'application et des besoins du client.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, sur site client. Lors de ces interventions, le technicien vérifie le choix du régulateur en fonction du système frigorifique afin de s'assurer que les paramètres permettent le bon fonctionnement et qu'ils soient en adéquation avec l'application prévue et les attentes du client, notamment, les règles de conservation des produits alimentaires concernés.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La documentation technique du régulateur étudié correspond à celui présent sur le système frigorifique.

L'étude de la documentation permet d'identifier le fonctionnement du système frigorifique.

La vérification du paramétrage permet de déceler les anomalies éventuelles.

Le contrôle des paramètres physiques tels qu'entrées et sorties est réalisé.

Le paramétrage du régulateur permet la fiabilité du fonctionnement du système frigorifique et répond au besoin du client.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques.

Paramétrer un régulateur dédié aux applications frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

Contrôler la conformité du montage des capteurs : température, pression hygrométrie.

Régler les paramètres mis en œuvre dans une séquence de dégivrage en froid négatif.

Régler les paramètres mis en œuvre concernant les temporisations de type "anti-courtcycle" proposées par un régulateur.

Hiérarchiser les informations données par le régulateur ou l'interface.

Recueillir et transmettre toutes les informations techniques nécessaires.

Conseiller et informer le client sur l'utilisation du régulateur.

Connaissance des principes de régulation en réfrigération.

Connaissance d'automatisme de fonctionnement des systèmes frigorifiques mono-étagés.

Connaissance des différents dégivrages utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagés.

Connaissance des différentes typologies de sonde de température, d'hygrométrie et capteurs de pression.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	23/46

Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagé de type monoposte.
Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs monophasés.
Connaissance des démarrages compresseurs monophasés.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	24/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 4

Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

- À partir d'un système en dysfonctionnement et des consignes de sa hiérarchie :
- s'informer auprès du client et consulter les informations sur le site d'intervention ;
 - analyser les informations et établir le diagnostic ;
 - procéder à la réparation ;
 - remettre en service le système ;
 - renseigner les documents afférents à l'intervention ;
 - restituer au client le système.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des systèmes frigorifiques et des systèmes de climatisation : pompes à chaleur de petite puissance et climatiseurs réversibles.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La collecte des informations est complète : informations du client, repérages, contrôles, relevés.

La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée au système.

La cause de dysfonctionnement est diagnostiquée.

La méthodologie de réparation, de dépose et de repose des appareils permet la préservation du système, des personnes et de l'environnement.

La remise en service garantit le bon fonctionnement du système.

Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables.

Les informations liées à l'intervention permettent au client de comprendre la réparation et de mieux exploiter son système : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Prendre en compte l'aspect technique et environnemental d'un système frigorifique.

Identifier les composants d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte, d'un climatiseur réversible et d'une pompe à chaleur de petite puissance.

Analyser et prendre en compte les informations données par le client.

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques.

Contrôler le fonctionnement du système.

Réaliser des relevés frigorifiques et électriques.

Interpréter, comparer et analyser des relevés.

Diagnostiquer un dysfonctionnement.

Manipuler des fluides inflammables de type hydrocarbure ou fluorés.

Remplacer, en toute sécurité, les composants présentant une défaillance.

Remettre en service le système.

Renseigner les documents de suivi : bon de travail, document règlementaire "fiche d'intervention", registre.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	25/46

Préparer l'outillage et le matériel nécessaire à l'intervention.
Elaborer une démarche d'intervention.
Utiliser des méthodes de recherche de pannes.

Informar la hiérarchie.
Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.
Conseiller, informer et être à l'écoute du client.

Connaissance des règles d'installation d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.
Connaissance des normes et modes opératoires de mise en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.
Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.
Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.
Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.
Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissance des fluides frigorigènes fluorés et fluides inflammables (HFC, HC et HFO), de leur manipulation et des obligations réglementaires s'y afférant.
Connaissance du principe de fonctionnement des systèmes frigorifiques mono-étagé de type monoposte.
Connaissances technologiques des composants et accessoires de ligne des circuits frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissance du principe de fonctionnement, des climatiseurs réversibles et pompes à chaleur de petite puissance.
Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les climatiseurs réversibles et les pompes à chaleurs de petite puissance.
Connaissances des démarrages compresseurs monophasés.
Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs monophasés.
Connaissance du principe de fonctionnement, des climatiseurs réversibles et pompes à chaleur de petite puissance.
Connaissance de la technologie des fabriques de glace.
Connaissance des systèmes de récupération de chaleur.
Connaissance des techniques de recherche de pannes des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte, des climatiseurs réversibles et pompes à chaleur de petite puissance.
Connaissance élémentaire d'hygrométrie et de conservation des denrées.
Connaissances du diagramme enthalpique et des calculs associés pour les systèmes mono-étagé.
Connaissance élémentaire des normes des systèmes frigorifiques "EN 378".

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	26/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 5

Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir d'un plan de maintenance et de consignes de sa hiérarchie :

- définir les opérations à réaliser ;
- préparer et réaliser l'intervention ;
- arrêter et remettre en service le système ;
- renseigner les documents afférents à l'intervention ;
- restituer le système et informer le client.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des systèmes frigorifiques, et des systèmes de climatisation : pompes à chaleur de petite puissance et climatiseurs réversibles.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

Les opérations sont définies en fonction du plan de maintenance.

La préparation de l'intervention est adaptée au système frigorifique.

L'arrêt du système est réalisé en respectant les procédures.

Les procédures d'intervention sont respectées.

La remise en service garantit le fonctionnement et la fiabilité du système.

Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables.

Les informations liées à l'intervention permettent au client de mieux exploiter son système : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Identifier les installations sur lesquels porte l'intervention.

S'assurer de la disponibilité de l'installation avec l'utilisateur.

Exploiter et modifier des schémas frigorifiques et électriques.

Repérer les risques de pannes dues à la vétusté et aux dérives des relevés frigorifiques et électriques.

Réaliser des relevés frigorifiques, électriques et mécaniques.

Renseigner les tableaux de relevés.

Contrôler le fonctionnement d'une installation frigorifique mono-étagé de type monoposte.

Contrôler le fonctionnement d'un climatiseur réversible et d'une pompe à chaleur de petite puissance.

Manipuler, charger et récupérer des fluides frigorigènes fluorés et des fluides inflammables de type hydrocarbure.

Réaliser la reconversion d'un fluide frigorigène d'ancienne génération dans un circuit frigorifique ou de climatisation (RETROFIT).

Nettoyer des locaux techniques et des composants tels que filtres, condensats et échangeurs.

Tester et vérifier les éléments de sécurité électriques et frigorifiques.

Resserrer des connexions électriques, contrôler et remettre en état des équipements électriques.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	27/46

Vidanger et charger en huile un compresseur.
Tester l'acidité de l'huile d'un compresseur.
Remettre en état ou remplacer les composants présentant une défaillance.
Effectuer les contrôles périodiques règlementaires d'étanchéité.
Renseigner les documents de suivi : bon de travail, document règlementaire "fiche d'intervention", registre.

Préparer l'outillage et le matériel nécessaire à l'intervention.
Elaborer une démarche d'intervention.

Informar la hiérarchie.
Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.
Conseiller et informer le client sur des éventuelles améliorations.
Etre à l'écoute du client.

Connaissance des règles d'installation d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.
Connaissance des normes et modes opératoires de mise en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation.
Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.
Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.
Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.
Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.
Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissance des fluides frigorigènes fluorés et fluides inflammables (HFC, HC et HFO), de leur manipulation et des obligations règlementaires s'y afférant.
Connaissance du principe de fonctionnement des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissances technologiques des composants et accessoires de ligne des circuits frigorifiques mono-étagés de type monoposte.
Connaissance du principe de fonctionnement des climatiseurs réversibles et pompes à chaleur de petite puissance.
Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les climatiseurs réversibles et les pompes à chaleurs de petite puissance.
Connaissance des procédures de reconversion de fluide d'ancienne génération sur les circuits frigorifiques et de climatisation.
Connaissance des démarrages compresseurs monophasés.
Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs monophasés.
Connaissance de la technologie des fabriques de glace.
Connaissance des systèmes de récupération de chaleur.
Connaissance des organisations de travail dans un service de maintenance et des différents types de contrats de maintenance.
Connaissance élémentaire des normes d'exploitation des équipements sous pression.
Connaissance élémentaire d'hygrométrie et de conservation des denrées.
Connaissance du diagramme enthalpique et des calculs associés pour les systèmes mono-étagé.
Connaissance élémentaire des normes des systèmes frigorifiques "EN 378".

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	28/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 6

Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir d'un plan de maintenance et de consignes de sa hiérarchie :

- préparer l'intervention ;
- réaliser l'intervention et contrôler l'état et le fonctionnement des différents composants du circuit ;
- arrêter et remettre en service l'installation ;
- renseigner les documents afférents à l'intervention ;
- restituer l'installation et informer le client.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent, seul, sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des installations de conception technologique complexe.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La préparation de l'outillage, matière d'œuvre et pièce détachée est adaptée à l'intervention.

Tous les contrôles sont effectués et suivent le plan de maintenance.

L'arrêt est réalisé en respectant les procédures.

L'intervention est adaptée à l'installation frigorifique.

La remise en service garantit le fonctionnement et la fiabilité de l'installation.

Tous les documents afférents à l'intervention sont renseignés.

Le compte-rendu, lors de la restitution au client, est clair, complet et concis.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Identifier les installations et les composants sur lesquels porte l'intervention.

S'assurer auprès de l'utilisateur de la disponibilité de l'installation.

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques d'installations de froid commercial complexes et centralisées.

Utiliser l'historique de la Gestion Technique Centralisée.

Utiliser un ordinateur ou une tablette.

Réaliser des relevés frigorifiques, hydrauliques, électriques et mécaniques.

Renseigner les tableaux de relevés.

Nettoyer des locaux techniques et des équipements tels que filtres, condensats et échangeurs.

Tester et vérifier des éléments de sécurité électriques et frigorifiques.

Manipuler des fluides légèrement inflammables et du CO₂.

Resserrer des connexions électriques, contrôler et remettre en état des équipements électriques.

Vidanger et charger en huile un compresseur sur un système centralisé.

Tester l'acidité de l'huile d'une centrale frigorifique.

Remettre en état ou remplacer les composants présentant une défaillance.

Effectuer les contrôles périodiques réglementaires d'étanchéité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	29/46

Renseigner les documents de suivi : bon de travail, document règlementaire « fiche d'intervention », registre.

Préparer l'outillage et le matériel nécessaire à l'intervention.
Elaborer une démarche d'intervention.

Informar la hiérarchie.
Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.
Conseiller, informer et être à l'écoute du client.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.
Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.
Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.
Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.
Connaissance de physique thermodynamique : pression, température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleur.
Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs triphasés.
Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les installations de froid commercial complexes et centralisées.
Connaissance du principe de fonctionnement, des composants et accessoires de ligne des installations de froid commercial complexes et centralisées.
Connaissance des règles de sécurités des circuits frigorifiques à l'ammoniac (NH₃).
Connaissance du fonctionnement, des procédures d'utilisation et des règles de sécurités des circuits frigorifiques au CO₂.
Connaissance des circuits frigorifiques bi-étagés.
Connaissance des réseaux hydrauliques et de la technologie de leurs composants appliqués au froid commercial complexe et centralisé.
Connaissance des circuits de récupération de chaleur en réfrigération commerciale complexe et centralisée.
Connaissance de base des régulateurs de centrales frigorifiques et des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) dédiés au froid commercial complexe et centralisé.
Connaissance de l'environnement Windows et internet sur un ordinateur.
Connaissance des règles de montage d'une installation frigorifique commercial complexe et centralisé.
Connaissance élémentaire des normes d'exploitation des équipements sous pression.
Connaissance des organisations de travail dans un service de maintenance et des différents types de contrats de maintenance.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	30/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 7

Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir de mesures, d'observations et de consignes de sa hiérarchie :

- analyser les mesures ;
- mesurer les écarts ;
- arrêter tout ou partie de l'installation ;
- préparer et réaliser l'intervention ;
- remettre en service l'installation ;
- renseigner les documents afférents à l'intervention ;
- restituer l'installation et informer le client.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent, sur site client seul. Le technicien exerce cette compétence sur des installations de conception technologique complexe.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

L'intervention est effectuée en fonction de l'analyse et des écarts constatés.

La préparation de l'outillage, matière d'œuvre et pièce détachée est adaptée à l'intervention.

L'arrêt respecte les procédures.

La remise en service garantit le fonctionnement de l'installation.

Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables.

Les informations fournies au client lui permettent de prendre en compte la réparation et de mieux exploiter son installation : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Identifier les installations sur lesquelles porte l'intervention.

S'assurer auprès de l'utilisateur de la disponibilité de l'installation.

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques d'installations de froid commercial complexes et centralisées.

Utiliser les fonctions de récupération de données d'une Gestion Technique Centralisée.

Utiliser un ordinateur ou une tablette.

Réaliser des relevés frigorifiques, hydrauliques, électriques et mécaniques.

Renseigner les tableaux de relevés.

Interpréter, analyser les encarts et les dérives.

Charger et récupérer des fluides frigorigènes fluorés et naturels : Hydro-Fluoro-Carbone, CO₂.

Réaliser la reconversion de l'installation avec une nouvelle génération de fluides frigorigènes à faible impact sur l'environnement.

Repérer les risques de pannes dues à la vétusté et aux dérives des relevés frigorifiques et électriques.

Mettre en œuvre des modifications pour l'optimisation des installations de froid commercial complexes et centralisées.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	31/46

Contrôler le fonctionnement et les performances des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Vérifier la conformité des installations au regard des normes en vigueur.

Renseigner les documents de suivi : bon de travail, document règlementaire » fiche d'intervention », registre.

Préparer l'outillage et le matériel nécessaire à l'intervention.

Elaborer une démarche d'analyse.

Informar la hiérarchie.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Conseiller, informer et être à l'écoute du client.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.

Connaissances technologiques des appareils et des composants électriques utilisés pour les systèmes frigorifiques mono-étagé de type monoposte.

Connaissance de physique thermodynamique : pression, température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleur.

Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs triphasés.

Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance des fluides frigorigènes fluorés, de leur manipulation et des obligations règlementaires s'y afférant.

Connaissance du principe de fonctionnement, des composants et accessoires de ligne des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance des procédures de reconversion de fluide d'ancienne génération sur les circuits de froid commercial complexes et centralisés.

Connaissance des règles de sécurité des circuits frigorifiques à l'ammoniac (NH₃).

Connaissance du fonctionnement, des procédures d'utilisation et des règles de sécurité des circuits frigorifiques au CO₂.

Connaissance des circuits frigorifiques bi-étagés de type booster et cascade.

Connaissances du diagramme enthalpique en bi-étagé et des calculs associés.

Connaissance des réseaux hydrauliques et de la technologie de leurs composants appliqués au froid commercial complexe et centralisé.

Connaissance des circuits de récupération de chaleur en réfrigération commerciale complexe et centralisée.

Connaissances des appareils d'optimisation énergétiques.

Connaissance des régulateurs de centrales frigorifiques.

Connaissance des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) dédiés au froid commercial complexe et centralisé.

Connaissance des systèmes et des automatismes de régulation et de dégivrage des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance de l'environnement Windows et internet sur un ordinateur.

Connaissance des règles de montage d'une installation frigorifique commercial complexe et centralisé.

Connaissance élémentaire des normes des systèmes frigorifiques "EN 378.

Connaissance des organisations de travail dans un service de maintenance et des différents types de contrats de maintenance.

Connaissance élémentaire de la réglementation sur l'exploitation des équipements sous pression.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	32/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 8

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

À partir d'un défaut signalé par une supervision ou sa hiérarchie :

- se connecter à l'installation et collecter les informations nécessaires sur le système de GTC ;
- analyser les données du système de GTC ;
- établir un diagnostic ;
- définir l'action à mener : télémaintenance, intervention immédiate ou différée.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, à distance ou sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des installations de conception technologique complexe équipées de systèmes de communication de type internet ou intranet.

Critères de performance

La collecte des informations est complète.

La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée à l'installation.

Le dysfonctionnement est identifié.

La décision d'intervention est cohérente avec le diagnostic.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Utiliser un ordinateur ou une tablette.

Utiliser et analyser l'historique de la Gestion Technique Centralisée.

Utiliser les fonctions de récupération de données d'une Gestion Technique Centralisée.

Vérifier les paramètres de fonctionnement à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée.

Contrôler un réseau de communication dédié à la gestion technique centralisée.

Hiérarchiser les informations données par le système de gestion technique centralisée.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Connaissance de physique thermodynamique : pression, température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleur.

Connaissance du principe de fonctionnement, des composants et accessoires de ligne des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance du fonctionnement des circuits frigorifiques au CO₂.

Connaissance des circuits frigorifiques bi-étagés de type booster et cascade.

Connaissance des réseaux hydrauliques appliqués aux installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance des circuits de récupération de chaleur en réfrigération commerciale complexe et centralisée.

Connaissances des appareils d'optimisation énergétiques.

Connaissance des régulateurs de centrales frigorifiques.

Connaissance des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) dédiés au froid commercial complexe et centralisé.

Connaissance de l'environnement Windows sur un ordinateur.

Connaissance élémentaire des protocoles et normes de communication des réseaux informatiques

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	33/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 9

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir de consigne de sa hiérarchie :

- s'informer auprès du client ;
- consulter les informations sur le site d'intervention ;
- analyser les informations ;
- établir le diagnostic.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des installations de conception technologique complexe.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La collecte des informations est complète : informations du client, repérages, contrôles, relevés.

La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée à l'installation.

La cause de dysfonctionnement est diagnostiquée.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Prendre en compte l'aspect technique et environnemental des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Analyser et prendre en compte les informations données par le client.

Identifier, sur site, les composants des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Exploiter des schémas frigorifiques et électriques d'installations de froid commercial complexe et centralisé.

Réaliser des relevés frigorifiques, hydrauliques et électriques.

Renseigner les tableaux de relevés.

Interpréter, comparer et analyser des relevés.

Diagnostiquer un dysfonctionnement.

Utiliser des techniques de recherche de pannes.

Informar la hiérarchie.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Connaissance des symboles électriques et frigorifiques.

Connaissance des appareils de mesure électriques et frigorifiques.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance des lois fondamentales du courant électrique.

Connaissance de physique thermodynamique : pression, température, calorimétrie, changements d'état, transfert de chaleur.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	35/46

Connaissances des systèmes de variation de vitesse des compresseurs et moteurs triphasés.
 Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les installations de froid commercial complexes et centralisées.
 Connaissance du principe de fonctionnement, des composants et accessoires de ligne des installations de froid commercial complexes et centralisées.
 Connaissance des règles de sécurités des circuits frigorifiques à l'ammoniac (NH₃).
 Connaissance du fonctionnement, des procédures d'utilisation et des règles de sécurités des circuits frigorifiques au CO₂.
 Connaissance des circuits frigorifiques bi-étagés de type booster et cascade.
 Connaissance des réseaux hydrauliques et de la technologie de leurs composants appliqués au froid commercial complexe et centralisé.
 Connaissance des circuits de récupération de chaleur en réfrigération commerciale complexe et centralisée.
 Connaissances des appareils d'optimisation énergétiques.
 Connaissance des régulateurs de centrales frigorifiques.
 Connaissance des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) dédiés au froid commercial complexe et centralisé.
 Connaissance des systèmes et des automatismes de régulation et de dégivrage des installations de froid commercial complexes et centralisées.
 Connaissance des techniques de recherche de pannes des installations de froid commercial complexes et centralisées.
 Connaissance des organisations de travail dans un service de maintenance et des différents types de contrats de maintenance.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	36/46

FICHE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE N° 10

Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'un diagnostic de dysfonctionnement d'une installation de froid commercial complexe et centralisée :

- procéder à la réparation ;
- remettre en service l'installation ;
- renseigner les documents afférents à l'intervention ;
- restituer au client l'installation.

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Ces travaux se réalisent seul, sur site client. Le technicien exerce cette compétence sur des installations de conception technologique complexe.

Le technicien manipule les fluides frigorigènes dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie I), pour intervenir sur le circuit frigorifique.

Les tâches réalisées sur ou dans l'environnement imposent au technicien, désigné par son employeur et après analyse, d'appliquer des prescriptions de sécurité électriques. En conséquence de quoi, il sera habilité par son employeur selon la nature des opérations, l'environnement, le domaine de tension et le niveau de responsabilité définis.

Critères de performance

La méthodologie de réparation, de dépose et de repose des appareils permet la préservation de l'installation, des personnes et de l'environnement.

La remise en service garantit le fonctionnement de l'installation.

Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables par un tiers.

Les informations fournies au client lui permettent de prendre en compte la réparation et de mieux exploiter son installation : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.

Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Remplacer, en toute sécurité, les composants présentant une défaillance.

Remettre en service l'installation.

Renseigner les documents de suivi : bon de travail, document règlementaire "fiche d'intervention", registre.

Préparer l'outillage et le matériel nécessaire à l'intervention.

Mettre en œuvre et hiérarchiser les différentes opérations relatives à la remise en service d'une installation.

Informar la hiérarchie.

Recueillir toutes les informations techniques nécessaires.

Conseiller, informer et être à l'écoute du client.

Connaissance de la prévention des risques électriques et des appareils de protection des personnes.

Connaissance technologique des appareils et des composants électriques utilisés pour les installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance des fluides frigorigènes halogénés, de leur manipulation et des obligations règlementaires s'y afférant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	37/46

Connaissance du principe de fonctionnement, des composants et accessoires de ligne des installations de froid commercial complexes et centralisées.

Connaissance des règles de sécurité des circuits frigorifiques à l'ammoniac (NH₃).

Connaissance du fonctionnement, des procédures d'utilisation et des règles de sécurité des circuits frigorifiques au CO₂.

Connaissance des circuits frigorifiques bi-étagés de type booster et cascade

Connaissance des réseaux hydrauliques et de la technologie de leurs composants appliqués au froid commercial complexe et centralisé.

Connaissance des circuits de récupération de chaleur en réfrigération commerciale complexe et centralisée.

Connaissances des appareils d'optimisation énergétiques.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	38/46

FICHE DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DE L'EMPLOI TYPE

Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans l'activité courante du technicien, lors des interventions :

- être en contact permanent avec les systèmes informatiques ;
- utiliser les interfaces pour communiquer à distance avec les installations frigorifiques connectées ;
- consulter, paramétrer, et administrer ces systèmes afin d'optimiser et d'améliorer la surveillance d'une installation frigorifique ;
- suivre et gérer son bon fonctionnement et sa consommation d'énergie.

Critères de performance

L'architecture des réseaux de communication dédiés aux installations frigorifiques est connue.

L'utilisation de l'outil informatique (système d'exploitation) permet de se connecter à la bonne installation via à l'interface de communication.

La consultation du système permet de repérer les dérives impactant la consommation énergétique.

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Lors des interventions chez le client et à partir de ses remarques :

- s'adapter à celui-ci ;
- repérer ses attentes ;
- lui donner une réponse adaptée à ses intérêts, en particulier pour le respect des contraintes liées à la chaîne du froid.

Critères de performance

Les remarques du client sont prises en compte.

La proposition d'intervention correspond aux attentes du client.

Le client est informé des précautions d'utilisation de son équipement et des risques encourus.

Un climat de confiance et de neutralité est instauré.

L'image de marque de l'entreprise est valorisée.

Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement

Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Lors d'une intervention sur une installation frigorifique, en présence de risques liés au travail sur sites et à des contraintes qui peuvent imposer des opérations de nuit ou de week-end :

- être vigilant lors de déplacements ;
- utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lors de :
 - l'utilisation de postes à souder ;
 - travaux avec risques électriques ;
 - l'utilisation d'appareils sous pression ;
 - manipulations de fluides frigorigènes ;

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	39/46

- intervention sur des circuits sous pression.

Critères de performance

Les EPI sont utilisés et adaptés aux tâches à effectuer.

Les protections collectives sont mises en œuvre et en relation avec les opérations effectuées.

Les consignes de sécurité sont respectées.

Les précautions de gestes et postures au travail sont prises en compte lors de la manutention de matériels lourds.

L'environnement est préservé.

Les déchets créés par les travaux sont triés pour recyclage ou élimination.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	40/46

Glossaire technique

Circuit frigorifique "BOOSTER"

Le circuit frigorifique de type "booster" est un système bi-étagé consistant à fractionner la compression du fluide frigorigène avec deux compresseurs en série. Cela permet des économies d'énergie sur l'équipement frigorifique exploité.

Diagramme enthalpique

Le diagramme enthalpique est un diagramme relatif aux fluides frigorigènes, à leur changement d'état et à leurs pressions/températures d'utilisation. Il permet de comprendre le cycle frigorifique et de suivre l'évolution du fluide frigorigène dans le circuit frigorifique.

Document réglementaire « fiche d'intervention »

La "Fiche d'intervention" est un document qui doit être obligatoirement renseigné lors de toute manipulation de fluide frigorigène (arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés). Cette fiche d'intervention s'intitule "FI-BSD" (fiche d'intervention, bon de suivi des déchets), c'est un CERFA, dont le numéro est 15497.

Fluides frigorigènes

Fluides qui permettent, par changement d'état, de produire du chaud et froid.

Les différents types de fluides :

- **HFC** : hydroFluoroCarbone sont les plus utilisés actuellement, ils ont un fort impact sur l'environnement et peuvent être légèrement inflammables.
- **HC** : HydroCarbure, ils ont un très faible impact sur l'environnement, mais sont fortement inflammables.
- **HFO** : HydroFluoro-Oléfines. Ce sont les fluides de dernière génération. Ils ont un très faible impact sur l'environnement, mais sont légèrement inflammables.

GTC : Gestion Technique Centralisée

Regroupe les deux notions suivantes :

Télégestion :

Système centralisé de contrôle et de gestion à distance d'un ensemble de fonctions de commande et de régulation d'équipement tels que le chauffage, la production de froid, la climatisation, le conditionnement d'air.

Télésurveillance :

Surveillance, enregistrement et contrôle à distance d'un ensemble de données concernant le bon fonctionnement d'équipement.

Maintenance corrective (NF EN 13306)

Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

Maintenance préventive (NF EN 13306)

Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	41/46

Maintenance préventive conditionnelle (NF EN 13306)

Maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.

Maintenance préventive prévisionnelle (NF EN 13306)

Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien.

Maintenance préventive systématique (NF EN 13306)

Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage.

Système de climatisation

C'est un climatiseur réversible ou non (split system, pompe à chaleur de faible puissance à destination des locaux d'habitations, commerciaux ou tertiaires). Ce système est constitué d'un circuit frigorifique permettant le rafraîchissement pour les périodes estivales et le chauffage pour les périodes hivernales. La régulation consiste au maintien de la température d'un local recevant des personnes ou des process (salle informatique, TGBT).

Système frigorifique de conception technologique complexe

C'est un ensemble de chambres froides de petit entrepôt ou de meubles de vente équipant les grandes surfaces. Le circuit frigorifique est constitué d'une compression mono ou multi-étagée et d'un ou plusieurs postes de froid ; la régulation gère aussi bien la température des enceintes que l'optimisation de la consommation énergétique.

Système frigorifique de conception technologique élémentaire

C'est une chambre froide positive ou négative, un présentoir de petits commerces ou une armoire réfrigérée. Le circuit frigorifique est constitué d'une compression mono-étagée et généralement d'un seul poste de froid ; la régulation consiste à gérer la température de l'enceinte.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	42/46

Glossaire du REAC

Activité type

Une activité type est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches (ce qu'il y a à faire dans l'emploi) dont les missions et finalités sont suffisamment proches pour être regroupées. Elle renvoie au certificat de compétences professionnelles (CCP).

Activité type d'extension

Une activité type d'extension est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches qui constituent un domaine d'action ou d'intervention élargi de l'emploi type. On la rencontre seulement dans certaines déclinaisons de l'emploi type. Cette activité n'est pas dans tous les TP. Quand elle est présente, elle est attachée à un ou des TP. Elle renvoie au certificat complémentaire de spécialisation (CCS).

Compétence professionnelle

La compétence professionnelle se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire, comportements, conduites, procédures, type de raisonnement, en vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre est évaluable.

Compétence transversale

La compétence transversale désigne une compétence générique commune aux diverses situations professionnelles de l'emploi type. Parmi les compétences transversales, on peut recenser les compétences correspondant :

- à des savoirs de base,
- à des attitudes comportementales et/ou organisationnelles.

Critère de performance

Un critère de performance sert à porter un jugement d'appréciation sur un objet en termes de résultat(s) attendu(s) : il revêt des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs.

Emploi type

L'emploi type est un modèle d'emploi représentatif d'un ensemble d'emplois réels suffisamment proches, en termes de mission, de contenu et d'activités effectuées, pour être regroupées : il s'agit donc d'une modélisation, résultante d'une agrégation critique des emplois.

Référentiel d'Emploi, Activités et Compétences (REAC)

Le REAC est un document public à caractère réglementaire (visé par l'arrêté du titre professionnel) qui s'applique aux titres professionnels du ministère chargé de l'emploi. Il décrit les repères pour une représentation concrète du métier et des compétences qui sont regroupées en activités dans un but de certification.

Savoir

Un savoir est une connaissance mobilisée dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi qu'un processus cognitif impliqué dans la mise en œuvre de ce savoir.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	43/46

Savoir-faire organisationnel

C'est un savoir et un savoir-faire de l'organisation et du contexte impliqués dans la mise en œuvre de l'activité professionnelle pour une ou plusieurs personnes.

Savoir-faire relationnel

C'est un savoir comportemental et relationnel qui identifie toutes les interactions socioprofessionnelles réalisées dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle pour une personne. Il s'agit d'identifier si la relation s'exerce : à côté de (sous la forme d'échange d'informations) ou en face de (sous la forme de négociation) ou avec (sous la forme de travail en équipe ou en partenariat, etc.).

Savoir-faire technique

Le savoir-faire technique est le savoir procéder, savoir opérer à mobiliser en utilisant une technique dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi que les processus cognitifs impliqués dans la mise en œuvre de ce savoir-faire.

Titre professionnel

La certification professionnelle délivrée par le ministre chargé de l'emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. (Article R338-1 et suivants du Code de l'Education).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date de Validation	Date de mise à jour	Page
TIFCC	REAC	TP-00186	07	16/03/2023	16/03/2023	44/46

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."



REFERENTIEL D'ÉVALUATION DU TITRE PROFESSIONNEL

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Niveau 4

Site : <http://travail-emploi.gouv.fr/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	1/36

1. Références de la spécialité

Intitulé du titre professionnel : Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Sigle du titre professionnel : TIFCC

Niveau : 4 (Cadre national des certifications 2019)

Code(s) NSF : 227f - Energie, génie climatique - Application à une technologie ou à une activité de production (niv100)-

Code(s) ROME : I1306

Formacode : 22604

Date de l'arrêté : 03/05/2018

Date de parution au JO de l'arrêté : 07/06/2018

Date d'effet de l'arrêté : 01/08/2018

2. Modalités d'évaluation générales des titres professionnels

Les modalités d'évaluation des titres professionnels sont définies par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Chaque modalité d'évaluation, identifiée dans le référentiel d'évaluation (RE) comme constitutive de la session du titre, du certificat de compétences professionnelles (CCP) ou du certificat complémentaire de spécialisation (CCS), est décrite dans le dossier technique d'évaluation. Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre de l'épreuve pour le candidat, le jury et le centre organisateur.

L'aménagement de la session d'examen pour les candidats en situation de handicap pourra s'appuyer sur le guide pratique d'aménagement des sessions d'examen disponible à l'adresse suivante : <https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/titres-professionnels-373014> , rubrique textes réglementaires/documents techniques.

La proposition d'aménagement de la session d'examen est mise en œuvre en lien avec la DDETS concernée.

3 Dispositif d'évaluation spécifique pour la session du titre professionnel TIFCC

Les compétences des candidats issus d'un parcours continu de formation ou d'un parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour l'accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :

- a) Des modalités d'évaluation présentées dans le tableau 3.1 « Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve » ci-dessous.
- b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.
- d) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé.

Les compétences des candidats issus d'un parcours d'accès au titre professionnel par capitalisation de CCP sont évaluées par un jury au vu du livret de certification et d'un entretien destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé. Cet entretien se déroule en fin de session du dernier CCP.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	3/36

3.1. Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	<p>Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation</p> <p>Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées</p> <p>Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées</p> <p>Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)</p> <p>Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid</p> <p>Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte</p> <p>Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation</p> <p>Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées</p>	09 h 15 min	<p>La mise en situation professionnelle est constituée de trois parties.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise en service système frigorifique mono-étagé de type monoposte. Durée 2h30, en atelier, tous les candidats en simultané en présence du jury : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise la mise en service d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte. Le système frigorifique doit être chargé à l'azote, le coffret électrique est opérationnel. Sur ce type de système, le candidat effectue : <ul style="list-style-type: none"> - La mise en service. - Le contrôle de bon fonctionnement du système. - La rédaction des documents afférents à la mise en service : carte machine, fiche d'intervention, fiche de relevé, procès-verbaux et bon de travail. - La mise à disposition du système au jury Etude de cas Durée 4h30, tous les candidats en simultané en salle et en présence d'un surveillant : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise quatre études de cas portant sur les interventions professionnelles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - le paramétrage d'un régulateur dédié aux applications du froid ; À partir de documents « constructeurs », le candidat vérifie et propose le paramétrage d'un régulateur dédié aux applications du froid. - la maintenance préventive des systèmes frigorifiques mono-étagé et de climatisation ; À partir de schémas et de nomenclatures, le candidat propose une solution d'intervention ou de modification dans le cadre de la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte. - la maintenance conditionnelle et prévisionnelle ; À partir de schémas et de nomenclatures, le candidat propose une solution d'intervention ou de modification dans le cadre de la maintenance d'une installation frigorifique de froid commercial complexe et centralisée. - le diagnostic d'un dysfonctionnement issu des données d'un système de gestion technique centralisée (GTC) d'une installation de froid commercial complexe et centralisée ; À partir de données issues d'un système de GTC, le candidat réalise un diagnostic sur une installation frigorifique de froid commercial complexe et centralisée.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	4/36

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
			<ul style="list-style-type: none"> • Maintenance corrective d'une installation de froid commercial complexe et centralisée. A partir de consignes, le candidat réalise la maintenance corrective d'une installation de froid commercial complexe et centralisée. Cette mise en situation est réalisée sur des équipements opérationnels, elle comprend une manipulation de fluide frigorigène. Cette partie est organisée pour 5 candidats au maximum en simultané. Elle se déroule en deux phases. <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1, durée 2 h, en atelier et en présence du jury : Sur une installation tirée au sort et à partir de renseignements décrivant un dysfonctionnement, le candidat diagnostique, répare et remet en service l'installation. A l'issue du dépannage, le candidat restitue l'installation frigorifique au jury qui joue le rôle du client. - Phase 2, durée 15 min, en salle, en présence d'un surveillant Le candidat rédige les documents afférents à l'intervention.
Autres modalités d'évaluation le cas échéant :			
▪ Entretien technique	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées	00 h 30 min	Le questionnaire professionnel est sous la forme d'un QCM.
▪ Questionnement à partir de production(s)	Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte	00 h 10 min	Cette production écrite est un document portant sur un système frigorifique mono- étagé de type monoposte que le candidat a installé durant son parcours de formation ou son parcours professionnel. Ce document de deux à quatre pages comprend des photos de l'installation. Le jury interroge le candidat sur : - la présentation par le candidat du type de système concerné, - comment le candidat a préparé et réalisé son installation, - la description des opérations effectuées par le candidat.
Entretien final		00 h 20 min	Y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel.
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		10 h 15 min	

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	5/36

3.2. Critères d'évaluation des compétences professionnelles

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte					
Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte	<p>La préparation de l'outillage est maîtrisée.</p> <p>L'approvisionnement de la matière d'œuvre et des accessoires de ligne est complet.</p> <p>La procédure de montage et d'assemblage des tuyauteries, accessoires et composants d'un circuit frigorifique est connue.</p> <p>Les méthodes de montage et de câblage d'armoires, de passage de câbles et de raccordement électrique sont connues.</p> <p>Les procédures de tri des déchets sont connues.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte	<p>Les méthodes et procédures de mise en service sont respectées conformément aux normes et réglementations en vigueur.</p> <p>La charge du fluide frigorigène est effectuée dans le respect de la réglementation sur l'environnement.</p> <p>La température demandée est atteinte et reste stable dans le temps.</p> <p>Tous les accessoires de sécurité du système sont opérationnels.</p> <p>Le document réglementaire "fiche d'intervention", le bon d'attachement et les procès-verbaux sont renseignés et exploitables par l'entreprise.</p> <p>La propreté du lieu de travail est préservée, les emballages et autres déchets sont triés pour la mise au rebut ou le recyclage.</p> <p>La restitution, lors de la mise à disposition au client, est claire et concise : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation					
Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid	<p>La documentation technique du régulateur étudié correspond à celui présent sur le système frigorifique.</p> <p>La vérification du paramétrage permet de déceler les anomalies éventuelles.</p> <p>Le contrôle des entrées et sorties est maîtrisé.</p> <p>Le paramétrage du système permet la fiabilité et répond au besoin du client.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	6/36

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation	<p>La collecte des informations est complète : informations du client, repérages, contrôles, relevés.</p> <p>La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée au système.</p> <p>La cause de dysfonctionnement est diagnostiquée.</p> <p>La méthodologie de réparation, de dépose et de repose des appareils permet la préservation du système, des personnes et de l'environnement.</p> <p>La remise en service garantit le bon fonctionnement du système.</p> <p>Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables.</p> <p>Les informations liées à l'intervention permettent au client de comprendre la réparation et de mieux exploiter son système : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation	<p>Les opérations sont définies en fonction du plan de maintenance.</p> <p>La préparation de l'intervention est adaptée au système frigorifique.</p> <p>La technologie et le fonctionnement des moteurs des systèmes de froid et de climatisation sont connus.</p> <p>Les procédures d'intervention sont respectées.</p> <p>La remise en service garantit le fonctionnement du système.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées					
Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées	<p>La préparation de l'intervention est maîtrisée.</p> <p>Les contrôles sont effectués et suivent le plan de maintenance.</p> <p>La procédure d'arrêt d'une installation de froid commercial complexe et centralisé est connue.</p> <p>La remise en service garantit le fonctionnement et la fiabilité de l'installation.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées	<p>L'intervention est effectuée en fonction de l'analyse et des écarts constatés.</p> <p>L'arrêt de l'installation respecte les procédures.</p> <p>La préparation de l'intervention est adaptée à l'installation frigorifique.</p> <p>La procédure d'intervention est cohérente et respectée.</p> <p>La remise en service garantit le fonctionnement de l'installation.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	7/36

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées					
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)	La collecte des informations est complète. La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée à l'installation. Le dysfonctionnement est identifié. La décision d'intervention est prise et cohérente avec le diagnostic.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées	La collecte des informations est complète : informations du client, repérages, contrôles, relevés. La méthode d'analyse respecte une procédure adaptée à l'équipement. La cause de dysfonctionnement est diagnostiquée.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées	La méthodologie de réparation, de dépose et de repose des appareils permet la préservation de l'installation, des personnes et de l'environnement. La remise en service garantit le fonctionnement de l'installation. Tous les documents afférents à l'intervention ont été renseignés et sont exploitables par un tiers. Les informations fournies au client lui permettent de prendre en compte la réparation et de mieux exploiter son installation : instructions, précautions d'utilisation et risques encourus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations réglementaires le cas échéant : Sans objet					

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	8/36

3.3. Évaluation des compétences transversales

Les compétences transversales sont évaluées au travers des compétences professionnelles.

Compétences transversales	Compétences professionnelles concernées
Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et/ou bureautiques	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)
	Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid
Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC)
	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées
	Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
	Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
	Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
	Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et de l'environnement	Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées
	Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
	Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte
	Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation
	Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	9/36

Compétences transversales	Compétences professionnelles concernées
	climatisation
	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées
	Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées

4. Conditions de présence et d'intervention du jury propre au titre TIFCC

4.1. Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 05 h 00 min

4.2. Protocole d'intervention du jury :

Le jury observe le comportement professionnel du candidat :

- lors de la partie mise en service,
- durant la partie dépannage (maintenance corrective), phase 1 :
- pour mener le questionnement à partir de production et l'entretien final

A tout moment, il peut le questionner sur sa pratique professionnelle. Lors de la restitution de l'installation, il joue le rôle du client.

Pour la partie dépannage (maintenance corrective), le jury peut observer au maximum 5 candidats en simultané.

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération.

4.3. Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

5. Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session titre

Une personne habilitée pour intervenir sur les installations frigorifiques est à disposition du jury.

Le surveillant d'examen est présent pendant toute la durée de l'évaluation excepté lorsque le jury est présent.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	10/36

REFERENTIEL D'ÉVALUATION DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	11/36

CCP

Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte

Les compétences des candidats pour l'accès au CCP sont évaluées par un jury au vu :

- Des modalités d'évaluation présentées dans le tableau « Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve » ci-dessous.
- Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte	02 h 30 min	En atelier, tous les candidats en simultané en présence du jury : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise la mise en service d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte. Le système frigorifique doit être chargé à l'azote, le coffret électrique est opérationnel. Sur ce type de système, le candidat effectue : <ul style="list-style-type: none">- La mise en service.- Le contrôle de bon fonctionnement du système.- La rédaction des documents afférents à la mise en service : carte machine, fiche d'intervention, fiche de relevé, procès-verbaux et bon de travail.- La mise à disposition du système au jury
Autres modalités d'évaluation le cas échéant :			
▪ Entretien technique	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	13/36

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Questionnement à partir de production(s) 	Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte	00 h 10 min	<p>Cette production écrite est un document portant sur un système frigorifique mono-étagé de type monoposte que le candidat a installé durant son parcours de formation ou son parcours professionnel.</p> <p>Ce document de deux à quatre pages comprend des photos de l'installation.</p> <p>Le jury interroge le candidat sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la présentation par le candidat du type de système concerné, - comment le candidat a préparé et réalisé son installation, - la description des opérations effectuées par le candidat.
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		02 h 40 min	

Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 02 h 40 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury est présent lors de la mise en service et observe le candidat. A tout moment, il peut le questionner sur sa pratique professionnelle. Lors de la restitution de l'installation, il joue le rôle du client.

L'entretien de questionnement à partir de production démarre après l'épreuve de mise en service.

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP

Une personne habilitée pour intervenir sur les systèmes frigorifiques est à disposition du jury.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	14/36

CCP

Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation

Les compétences des candidats pour l'accès au CCP sont évaluées par un jury au vu :

- Des modalités d'évaluation présentées dans le tableau « Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve » ci-dessous.
- Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte et de climatisation	03 h 45 min	La mise en situation professionnelle est constituée de deux parties. <ul style="list-style-type: none">Maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte ou de climatisation A partir de consignes, le candidat réalise la maintenance corrective d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte ou de climatisation Cette mise en situation est réalisée sur des équipements opérationnels, elle comprend une manipulation de fluide frigorigène. Cette partie est organisée pour 7 candidats au maximum en simultané. Elle se déroule en deux phases. <ul style="list-style-type: none">- Phase 1, durée 2 h, en atelier et en présence du jury : Sur un système frigorifique tiré au sort et à partir de renseignements décrivant un dysfonctionnement, le candidat diagnostique, répare et remet en service l'installation. A l'issue du dépannage, le candidat restitue le système frigorifique au jury qui joue le rôle du client.- Phase 2, durée 15 min, en salle, en présence d'un

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	15/36

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
			<p>surveillant Le candidat rédige les documents afférents à l'intervention.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etudes de cas Durée 1h30, tous les candidats en simultanément en salle et en présence d'un surveillant : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise deux études de cas portant sur les interventions professionnelles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - le paramétrage d'un régulateur dédié aux applications du froid ; À partir de documents «constructeurs», le candidat vérifie et propose le paramétrage d'un régulateur dédié aux applications du froid. - la maintenance préventive des systèmes frigorifiques mono-étagé ; À partir de schémas et de nomenclatures, le candidat propose une solution d'intervention ou de modification dans le cadre de la maintenance préventive d'un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.
Autres modalités d'évaluation le cas échéant :			
▪ Entretien technique	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
	Durée totale de l'épreuve pour le candidat :	03 h 45 min	

Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 02 h 15 min

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	16/36

Protocole d'intervention du jury :

Le jury observe le comportement professionnel du candidat durant la partie : dépannage (maintenance corrective) phase 1, A tout moment, il peut le questionner sur sa pratique professionnelle. Lors de la restitution de l'installation, il joue le rôle du client.

Le jury peut observer au maximum 7 candidats en simultané.

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP

Une personne habilitée pour intervenir sur les systèmes frigorifiques est à disposition du jury.

Le surveillant d'examen est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle excepté lorsque le jury est présent.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	17/36

CCP

Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées

Les compétences des candidats pour l'accès au CCP sont évaluées par un jury au vu :

- Des modalités d'évaluation présentées dans le tableau « Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve » ci-dessous.
- Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid commercial complexes et centralisées	01 h 15 min	Tous les candidats en simultané en salle et en présence d'un surveillant : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise une étude de cas portant sur la maintenance conditionnelle et prévisionnelle. À partir de schémas et de nomenclatures, le candidat propose une solution d'intervention ou de modification dans le cadre de la maintenance d'une installation frigorifique de froid commercial complexe et centralisée.
Autres modalités d'évaluation le cas échéant :			
▪ Entretien technique	Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées	00 h 15 min	L'entretien technique porte sur les connaissances et savoir-faire à mettre en œuvre lors d'une maintenance systématique d'installation de froid commercial complexe et centralisée. Le candidat répond aux questions du jury auprès d'une installation de froid commercial complexe et centralisée afin d'illustrer ses propos.
▪ Questionnaire professionnel	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	19/36

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
	Durée totale de l'épreuve pour le candidat :	01 h 30 min	

Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 15 min

Protocole d'intervention du jury :

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP

Le surveillant d'examen est présent pendant toute la durée de l'évaluation excepté lorsque le jury est présent.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	20/36

CCP

Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées

Les compétences des candidats pour l'accès au CCP sont évaluées par un jury au vu :

- Des modalités d'évaluation présentées dans le tableau « Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve » ci-dessous.
- Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
Mise en situation professionnelle	Réparer et remettre en service des installations de froid commercial complexes et centralisées Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid commercial complexes et centralisées à l'aide d'un système de Gestion Technique Centralisée (GTC) Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques de froid commercial complexes et centralisées	03 h 15 min	La mise en situation professionnelle est constituée de deux parties. <ul style="list-style-type: none">Etude de cas Durée 1 h 00, tous les candidats en simultanément en salle et en présence d'un surveillant : A partir d'un dossier technique et de consignes, le candidat réalise une étude de cas portant sur le diagnostic d'un dysfonctionnement issu des données d'un système de gestion technique centralisée (GTC) d'une installation de froid commercial complexe et centralisée.Maintenance corrective d'une installation de froid commercial complexe et centralisée A partir de consignes, le candidat réalise la maintenance corrective d'une installation de froid commercial complexe et centralisée. Cette mise en situation est réalisée sur des équipements opérationnels, elle comprend une manipulation de fluide frigorigène. Cette partie est organisée pour 5 candidats au maximum en simultané.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	21/36

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
			Elle se déroule en deux phases. - Phase 1, durée 2 h, en atelier et en présence du jury : Sur une installation tirée au sort et à partir de renseignements décrivant un dysfonctionnement, le candidat diagnostique, répare et remet en service l'installation. A l'issue du dépannage, le candidat restitue l'installation frigorifique au jury qui joue le rôle du client. - Phase 2, durée 15 min, en salle, en présence d'un surveillant : Le candidat rédige les documents afférents à l'intervention.
Autres modalités d'évaluation le cas échéant :			
▪ Entretien technique	Sans objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Sans objet		Sans objet
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans objet	00 h 00 min	Sans objet
	Durée totale de l'épreuve pour le candidat :	03 h 15 min	

Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 02 h 15 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury observe le comportement professionnel du candidat lors de l'épreuve de maintenance corrective de la mise en situation professionnelle. A tout moment, il peut le questionner sur sa pratique professionnelle. Lors de la restitution du système, il joue le rôle du client.

Le jury peut observer au maximum 5 candidats en simultanée.

Le responsable de session doit prévoir un temps supplémentaire d'intervention du jury pour la prise de connaissance de l'épreuve et des dossiers candidats ainsi que la prise en compte des temps de correction et de délibération.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	22/36

Conditions particulières de composition du jury :
Sans objet

Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP

Une personne habilitée pour intervenir sur les installations frigorifiques est à disposition du jury.

Le surveillant d'examen est présent pendant toute la durée de l'évaluation excepté lorsque le jury est présent.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	23/36

Annexe 1

Plateau technique d'évaluation

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Locaux

Modalité d'évaluation	Désignation et description des locaux	Observations
Mise en situation professionnelle	Atelier(s) de formation comportant : - un espace constitué de chambres froides pour l'épreuve de mise en service. - un espace constitué d'un lot de 7 installations frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation pour la maintenance corrective. - un espace constitué d'un lot de 5 installations de froid commercial complexes et centralisées pour la maintenance corrective systématique. Une salle pour : - réaliser les études de cas. - renseigner les documents afférents aux interventions de maintenance.	Locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention. Locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention. Espaces de surface suffisante pour le travail des candidats, la circulation et l'observation des jurys. Pour la salle : tables et chaises permettant le travail individuel des candidats. Une alimentation d'eau à proximité Des prises de courant pour les équipements et outillages électroportatifs
Questionnaire professionnel	Une salle pour les épreuves écrites.	Tables et chaises permettant le travail individuel des candidats
Questionnement à partir de productions	Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises.	Local permettant la confidentialité et disposant d'un tableau ou d'un paperboard.
Entretien final	Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises. Une salle pour la délibération des jurys.	Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité des échanges. Local disposant d'un tableau ou d'un paperboard.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	25/36

Ressources (pour un candidat)

Certaines ressources peuvent être partagées par plusieurs candidats.

Leur nombre est indiqué dans la colonne « Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve »

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
Postes de travail	1	Poste doté d'une chambre froide modulaire de faible puissance pour la mise en service du titre et du CCP : " Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte ".	1	La chambre froide (type "panneaux sandwich") est équipée d'un groupe frigorifique, d'un évaporateur, d'un détendeur thermostatique, d'un coffret électrique câblé et fonctionnel, d'accessoires de ligne et de sécurité. La régulation est assurée par un régulateur électronique à une sonde de température. Il est dédié aux applications du froid.
	1	Postes dotés d'un lot de systèmes frigorifiques mono-étagés de type monopostes et de climatisation pour la maintenance corrective relatif au CCP : " Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation ".	1	Afin de permettre d'évaluer 7 candidats maximum simultanément, ces postes comportent : <ul style="list-style-type: none">• deux chambres froides modulaires positives,• une chambre froide modulaire négative,• une fabrique de glace ou de glaçon,• une armoire réfrigérée à température positive ou négative,• une vitrine réfrigérée à groupe logé ou déporté à température positive ou

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	26/36

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
				<p>négative,</p> <ul style="list-style-type: none"> un climatiseur « split-system » réversible ou une pompe à chaleur de faible puissance. <p>Chaque poste de travail dispose de ses propres accessoires de sécurité. (Disjoncteur, soupape de sécurité, pressostats, ...)</p>
	1	Postes dotés d'un lot de 5 installations de froid commercial complexes et centralisées pour la maintenance corrective du titre et du CCP : "Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées" .	1	<p>Afin de permettre d'évaluer 5 candidats maximum simultanément, ces postes comportent à minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> une installation centralisée positive multi-compresseur à fluide fluoré constituée d'au moins un linéaire de vente et une chambre froide à température positive. une installation centralisée négative multi-compresseur à fluide fluoré constituée d'au moins un linéaire de vente et une chambre froide à température négative. une installation centralisée à frigoroporteur de type froid indirect constituée d'au moins 2 postes de froid à température positive ou une

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	27/36

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
				<p>installation bi-étagée à compresseur de type compound constitué d'un poste de surgélation à température négative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • une installation à fluide CO₂ constitué d'au moins un poste à température positive et/ou un poste à température négative. • une installation mono-compresseur à variation de vitesse, constituée d'au moins deux postes de froid à température positive ou une installation bi-étagée à compresseur de type compound constitué d'un poste de surgélation à température négative.
Outils / Outillages	1	Caisse à outils du dépanneur frigoriste (dont pinces, clés, tournevis).	1	Sans objet
	1	Outillage électroportatif (visseuses, pistolet thermique).	1	Sans objet
Équipements	1	Pompes à vide et balances	2	Sans objet
	1	Appareils de mesure	1	Thermomètre permettant de réaliser des mesures de surchauffe, sous-refroidissement et d'ambiance.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	28/36

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
	1	Appareils de mesure	1	Manomètre bypass (manifold)
	1	Appareils de mesure	1	Multimètre électrique avec pince ampèremétrique,
	1	Groupes de transfert de fluide frigorigène, détecteurs de fuite, bouteilles de récupération, chariots de chalumeau complet.	4	Sans objet
Équipements de protection individuelle (EPI) ou collective	1	Gants de manutention, gants de protection thermique.	1	Sans objet
	1	Paires de gants de protection aux risques de brûlure par le fluide frigorigène.	1	Sans objet
	1	Paires de gants, écran facial et tapis de protection spécifique aux risques électriques.	1	Conforme à la réglementation.
Matières d'œuvre	1	1 filtre déshydrateur	1	Sans objet
	1	Azote déshydraté	5	Sans objet
	1	Fluide frigorigène.	5	Sans objet
	1	Petite matière d'œuvre pour la maintenance des installations (tube cuivre, câbles, conducteurs de câblage, raccords cuivre divers, test d'acidité, cartouche déshydratante, cartouche d'aspiration, déshydrateur, cartouche fusible...).	1	Cette petite matière d'œuvre est en relation avec les pannes qui ont été réalisées.
Documentations	1	Notices techniques constructeurs. Dossier technique de chaque équipement.	1	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	29/36

ANNEXE 2

CORRESPONDANCES DU TP

Le titre professionnel Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation est composé de certificats de compétences professionnelles (CCP) dont les correspondances sont :

Technicien(ne) d'Intervention en Froid Commercial et Climatisation Arrêté du 04/04/2013		Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation Arrêté du 03/05/2018	
CCP	Sélectionner les composants, installer et mettre en service des équipements frigorifiques monopostes	CCP	Mettre en service des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte
CCP	Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques monopostes ou thermodynamiques	CCP	Assurer la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type monoposte et de climatisation
CCP	Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques complexes ou centralisés	CCP	Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial complexes et centralisées
		CCP	Assurer la maintenance corrective des installations de froid commercial complexes et centralisées
CCP	Organiser et assurer la mise en service des équipements frigorifiques complexes ou centralisés	CCP	Aucune correspondance

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	31/36

Annexe 3

Glossaire des modalités d'évaluation du référentiel d'évaluation (RE)

Mise en situation professionnelle

Il s'agit d'une reconstitution qui s'inspire d'une situation professionnelle représentative de l'emploi visé par le titre. Elle s'appuie sur le plateau technique d'évaluation défini dans l'annexe 1 du référentiel d'évaluation.

Présentation d'un projet réalisé en amont de la session

Lorsqu'une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d'un projet réalisé dans le centre de formation ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet en amont de la session. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant la présentation du projet réalisé en amont de la session » mentionne en quoi consiste ce projet.

Entretien technique

L'entretien technique peut être prévu par le référentiel d'évaluation. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si nécessaire d'analyser la mise en situation professionnelle et/ou d'évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).

Questionnaire professionnel

Il s'agit d'un questionnaire écrit passé sous surveillance. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers lorsque la mise en situation ne permet pas d'évaluer certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité. Les questions peuvent être de type questionnaire à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.

Questionnement à partir de production(s)

Il s'agit d'une réalisation particulière (dossier, objet...) élaborée en amont de la session par le candidat, pour évaluer certaines des compétences non évaluables par la mise en situation professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) » mentionne en quoi consiste/nt cette/ces production(s).

Entretien final

Il permet au jury de s'assurer que le candidat possède :

- la compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice ;
- la connaissance et l'appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier.

Lors de l'entretien final, le jury dispose de l'ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
TIFCC	RE	TP-00186	07	07/06/2018	16/03/2023	33/36

Reproduction interdite

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

